

BESCHLUSSAUSZUG

Sitzung des Werkausschusses Fernwärmeversorgung Stapelfeld vom 24.11.2022

gemischt

Top 6 Bericht des Werkleiters

Der Werkleiter berichtet

- über die Aufgabenverteilung Werkleiter und Assistenz.
- dass das Besicherungsheizwerk seit Mai 2022 wiederholt die Wärmeversorgung zu den Kunden übernommen hat.
- dass es im Juni 2022 durch eine Störung in der Heizölversorgung zu einem Totalausfall des Besicherungsheizwerkes kam, so dass Hanse-Werk-Natur für 24 Stunden mit der Besicherung beauftragt wurde. Dadurch entstanden erhebliche ungeplante Mehrkosten für die FWV.
- dass die Kesseltaktung des Besicherungsheizwerks durch eine Optimierung der Steuerung angepasst wurde.
- dass der Betreiber der Müllverbrennungsanlage (MVA) Stapelfeld telefonisch mitgeteilt hat, dass voraussichtlich in der 49 KW 2022 für mindestens 3 Tage die komplette Wärmelieferung eingestellt wird, da eine Revision in der MVA stattfindet. Sobald der konkrete Termin bekannt ist, erfolgt durch die Werkleitung eine entsprechende Information an alle Betroffenen.
- dass derzeit keine Schäden am Fernwärmenetz bestehen. Allerdings werden seit einigen Wochen steigende Nachspeisungen bemerkt, die auf einen Schaden / Leckage hindeuten könnten. Der Werkleiter wird die Angelegenheit weiter verfolgen.
- dass in 09/2022 ein Neuanschluss an des Fernwärmenetz umgesetzt wurde und voraussichtlich in 11/2022 ein weiterer umgesetzt wird. In einem weiteren Fall wurde auf dem Baugrundstück bereits die Fernwärmeleitung verlegt.
- dass verstärkt Anfragen nach Neuanschlüssen eingehen, die sich nicht auf Stapelfelder Gemeindegebiet befinden.
- dass er das Prozedere für Neuanschlüsse geändert hat. Jetzt koordiniert die FWV die Planung, Beauftragung und Ausführung der einzelnen Gewerke und überlässt das nicht mehr den Kunden.
- dass die Kunden darüber informiert werden, dass der Abschlag für den Monat Dezember 2022 **nicht** zu zahlen ist und die Mehrwertsteuersenkung auf 7% für die Wärmelieferung ab 01.10.2022 in der Jahresabrechnung berücksichtigt wird.

Der ausführliche Bericht des Werkleiters ist dieser Niederschrift als nichtöffentliche Anlage beigefügt.

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Siek, 14.02.2023